

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和2年3月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ	備考
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	3,988	
	汚泥	t/月	7,340	
	紙くず	t/月	29.5	
	木くず	t/月	5,600	
運転管理	燃焼室ガス温度	°C	連続測定	
	集塵機ガス温度	°C	連続測定	
	排ガス-酸化炭素濃度	ppm	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2020年1月3日	
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0.000011	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm <sup>3</sup> /h	0.050未満	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm <sup>3</sup>	0.044	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm <sup>3</sup>	1.0	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	117	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			森下処分場	弁天処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	R2 3.30	R2 3.30	工場排水処理設備を利用
		結果	異常なし	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	遮水工	年月日	R2 3.30	R2 3.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	調整池	年月日	R2 3.30	R2 3.30	
		結果	異常なし	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	浸出液処理設備	年月日	-	-	
		結果	-	-	
処理設備異常時	措置年月日	-	-		
	措置内容	-	-		
浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日	-	-		
	結果	-	-		
配管防凍装置異常時	措置年月日	-	-		
	措置内容	-	-		

最終処分場(No. 2)			森下処分場	弁天処分場	備考	
産業廃棄物埋立量	もえがら	t/月	0	0	埋立終了済	
	汚泥	t/月	0	0		
	紙くず	t/月	0	0		
	木くず	t/月	0	0		
	金属くず	t/月	0	0		
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	0	0		
	がれき類	t/月	0	0		
ばいじん	t/月	0	0			
水質管理	地下水①	採取場所	大塚井戸	場内下井戸	いずれか測定	
		採取年月日	R2 3.9	R2 3.9		
		結果報告日	R2 3.16	R2 3.16		
		電気伝導率	mS/m	55		69
		塩化物イオン濃度	mg/L	10		10
		その他地下水等検査項目	-	-		年1回実施
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-		-
	地下水②	採取場所	西武井戸		いずれか測定	
		採取年月日	R2 3.9			
		結果報告日	R2 3.16			
		電気伝導率	mS/m	28		
		塩化物イオン濃度	mg/L	5		
		その他地下水等検査項目	-	-		年1回実施
		ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-		-
地下水質悪 化等の場合	措置年月日	-	-			
	措置内容	-	-			
放流水	採取場所	島田工場第二放流口				
	採取年月日	R2 3.19				
	結果報告日	R2 3.25				
	pH		6.4			
	BOD	mg/L	37			
	COD	mg/L	45			
	SS	mg/L	16			
	排水基準等に係わる項目	-	-	年1回実施		
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-	-	年1回実施		
残余埋立容量	m <sup>3</sup>	0	-	年1回記録		

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和2年3月度) 別表

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名	森下処分場		弁天処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	大塚井戸	西武井戸	場内下井戸	西武井戸
採取年月日	-	-	-	-
結果報告日	-	-	-	-
アルキル水銀	mg/L	-	-	-
総水銀	mg/L	-	-	-
カドミウム	mg/L	-	-	-
鉛	mg/L	-	-	-
六価クロム	mg/L	-	-	-
砒素	mg/L	-	-	-
全シアン	mg/L	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-
四塩化炭素	mg/L	-	-	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-
チウラム	mg/L	-	-	-
シマジン	mg/L	-	-	-
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-
ベンゼン	mg/L	-	-	-
セレン	mg/L	-	-	-

施設名	森下・弁天処分場	
	放流水	
採取場所	第二放流口	
採取年月日	-	
結果報告日	-	
アルキル水銀化合物	mg/L	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	-
鉛及びその化合物	mg/L	-
有機燐化合物	mg/L	-
六価クロム化合物	mg/L	-
砒素及びその化合物	mg/L	-
シアン化合物	mg/L	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-
トリクロロエチレン	mg/L	-
テトラクロロエチレン	mg/L	-
ジクロロメタン	mg/L	-
四塩化炭素	mg/L	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-
cis-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-
チウラム	mg/L	-
シマジン	mg/L	-
チオベンカルブ	mg/L	-
ベンゼン	mg/L	-
セレン及びその化合物	mg/L	-
ほう素及びその化合物	mg/L	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	-
フェノール類含有量	mg/L	-
銅含有量	mg/L	-
亜鉛含有量	mg/L	-
溶解性鉄含有量	mg/L	-
溶解性マンガン含有量	mg/L	-
クロム含有量	mg/L	-
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-
窒素含有量	mg/L	-
燐含有量	mg/L	-