

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和2年9月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ		備考
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	3,656		法定実施回数等
	汚泥	t/月	4,742		
	紙くず	t/月	22.3		
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	燃焼室	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	GAH出口	連続測定	
	排ガス-酸化炭素濃度	ppm	煙突入口	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2020年9月9日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2019年11月5日	0.000001	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	2020年8月11日	0.05未満	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2020年8月11日	0.026	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2020年8月11日	1	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm ³ /Nm ³	2020年8月11日	13	6ヶ月1回実施

焼却施設			11号ボイラ		備考
産業廃棄物 処分量	汚泥	t/月	0		法定実施回数等
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	フリーボード出口	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	バグフィルタ入口	連続測定	
	排ガス-酸化炭素濃度	ppm	煙突入口	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2020年9月3日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2019年12月6日	0.06	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	2020年8月17日	0.05	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2020年8月17日	0.013	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2020年8月17日	0.5未満	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	cm ³ /Nm ³	2020年8月17日	15	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			森下処分場	弁天処分場	備考
点検結果	擁壁	年月日	R2 9.21	R2 9.21	
		結果	異常なし	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	遮水工	年月日	R2 9.21	R2 9.21	
		結果	異常なし	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
	調整池	年月日	R2 9.21	R2 9.21	
		結果	異常なし	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	-	-	
		措置内容	-	-	
浸出液処理設備	年月日	工場排水処理設備を利用			
	結果				
処理設備異常時	措置年月日				
	措置内容				
浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日				
	結果				
配管防凍装置異常時	措置年月日				
	措置内容				

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和2年9月度) 別表

施設名	弁天処分場		森下処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	大塚井戸	西武井戸	-	-
採取年月日	R2 9.1	R2 9.1	-	-
結果報告日	R2 9.23	R2 9.23	-	-
アルキル水銀	mg/L	検出されず	検出されず	-
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	-
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	-
鉛	mg/L	0.005未満	0.005未満	-
六価クロム	mg/L	0.01未満	0.01未満	-
砒素	mg/L	0.001未満	0.001未満	-
全シアン	mg/L	検出されず	検出されず	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されず	検出されず	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	-
チウラム	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	-
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	-
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	-
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	-
セレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	-

最終処分場(No. 2)			森下処分場	弁天処分場	備考	
産業廃棄物埋立量	もえがら	t/月	0		法定実施回数等	
	汚泥	t/月	0			
	紙くず	t/月	0			
	木くず	t/月	0			
	金属くず	t/月	0			
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	0			
	がれき類	t/月	0			
	ばいじん	t/月	0			
水質管理	地下水①	採取場所	-	大塚井戸		
		採取年月日	-	R2 9.1		
		結果報告日	-	R2 9.23		
		電気伝導率	mS/m	-		63
		塩化物イオン濃度	mg/L	-		11
		その他地下水等検査項目	-	別紙のとおり		年1回実施
	地下水②	採取場所	-	西武井戸		
		採取年月日	-	R2 9.1		
		結果報告日	-	R2 9.23		
		電気伝導率	mS/m	-		27
		塩化物イオン濃度	mg/L	-		5.5
		その他地下水等検査項目	-	別紙のとおり		年1回実施
放流水	採取場所	-	島田工場第二放流口			
	採取年月日	-	R2 9.14			
	結果報告日	-	R2 9.23			
	pH	-	6.4			
	BOD	mg/L	-		39	
	COD	mg/L	-		49	
SS	mg/L	-	25			
排水基準等に係わる項目	-	-	-	年1回実施		
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	-	-	年1回実施		
残余埋立容量	m ³	0	-	年1回記録		

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名	森下・弁天処分場	
	放流水	第二放流口
採取場所	-	
採取年月日	-	
結果報告日	-	
アルキル水銀化合物	mg/L	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	-
鉛及びその化合物	mg/L	-
有機燐化合物	mg/L	-
六価クロム化合物	mg/L	-
砒素及びその化合物	mg/L	-
シアン化合物	mg/L	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-
トリクロロエチレン	mg/L	-
テトラクロロエチレン	mg/L	-
ジクロロメタン	mg/L	-
四塩化炭素	mg/L	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-
cis-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-
チウラム	mg/L	-
シマジン	mg/L	-
チオベンカルブ	mg/L	-
ベンゼン	mg/L	-
セレン及びその化合物	mg/L	-
ほう素及びその化合物	mg/L	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	-
フェノール類含有量	mg/L	-
銅含有量	mg/L	-
亜鉛含有量	mg/L	-
溶解性鉄含有量	mg/L	-
溶解性マンガン含有量	mg/L	-
クロム含有量	mg/L	-
大腸菌群数	個/cm ³	-
窒素含有量	mg/L	-
燐含有量	mg/L	-