

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和4年11月度)

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ	備考	
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t/月	3,776	法定実施回数等	
	汚泥	t/月	7,814		
	紙くず	t/月	10.8		
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	燃焼室	連続測定	
	集塵機ガス温度	℃	GAH出口	連続測定	
	排ガス一酸化炭素濃度	ppm	陸突入口	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2022年9月19日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2022年11月14日	0.0000002	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	2022年11月02日	0.8	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2022年11月02日	0.08	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2022年11月02日	0.5未満	6ヶ月1回実施
窒素酸化物	ppm	2022年11月02日	14	6ヶ月1回実施	

焼却施設			11号ボイラ	備考	
産業廃棄物 処分量	汚泥	t/月	0	法定実施回数等	
	燃焼室ガス温度	℃	フリーボード出口		連続測定
	集塵機ガス温度	℃	V型フィルタ入口		連続測定
運転管理	排ガス一酸化炭素濃度	ppm	陸突入口	連続測定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2022年9月25日		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2021年11月5日	0.00007	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	2022年10月17日	0.155	6ヶ月1回実施
排ガス分析	ばいじん	g/Nm ³	2022年10月17日	0.015	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2022年10月17日	0.5未満	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	ppm	2022年10月17日	151	6ヶ月1回実施

最終処分場(No. 1)			森下処分場 (廃止届出済)	弁天処分場	備考	
点検結果	擁壁	年月日	—	R4.11.14	異常なし	
		結果	—	—		
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	—	—
		措置内容	—	—	—	
	遮水工	年月日	—	R4.11.14	異常なし	—
		結果	—	—		
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	—	—
		措置内容	—	—	—	
	調整池	年月日	—	R4.11.14	異常なし	—
		結果	—	—		
	調整池異常時	措置年月日	—	—	—	—
		措置内容	—	—	—	
浸出液処理設備	年月日	—	—	—	工場排水処理設備を利用	
結果	—	—	—			
処理設備異常時	措置年月日	—	—	—		
措置内容	—	—	—			
浸出水処理設備の配管 防凍装置	年月日	—	—	—	—	
結果	—	—	—			
配管防凍装置異常時	措置年月日	—	—	—	—	
措置内容	—	—	—	—	—	

産業廃棄物処理施設 維持管理記録(令和4年11月度) 別表

施設名	弁天処分場		森下処分場	
	地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所	大塚井戸	SKマテリアル井戸	—	—
採取年月日	—	—	—	—
結果報告日	—	—	—	—
アルキル水銀	mg/L	—	—	—
総水銀	mg/L	—	—	—
カドミウム	mg/L	—	—	—
鉛	mg/L	—	—	—
六価クロム	mg/L	—	—	—
砒素	mg/L	—	—	—
全シアン	mg/L	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—
チウラム	mg/L	—	—	—
シマジン	mg/L	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—
セレン	mg/L	—	—	—

最終処分場(No. 2)			森下処分場	弁天処分場	備考	
産業廃棄物 物理量	もえがら	t/月	—	0	法定実施回数等	
	汚泥	t/月	—	0		
	紙くず	t/月	—	0		
	木くず	t/月	—	0		
	金属くず	t/月	—	0		
	ガラスくず及び陶磁器くず	t/月	—	0		
	がれき類	t/月	—	0		
	ばいじん	t/月	—	0		
	採取場所	—	—	大塚井戸		—
	採取年月日	—	—	R4.11.21		—
水質管理	結果報告日	—	—	R4.12.5	いずれか測定 年1回実施 年1回実施	
	電気伝導率	mS/m	—	60		
	塩化物イオン濃度	mg/L	—	19.0		
	その他地下水等検査項目	—	—	—		
	ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	—	(R4.6.7)0.022		
	採取場所	—	SKマテリアル井戸	—		
	採取年月日	—	R4.11.21	—		
	結果報告日	—	R4.12.5	—		
	電気伝導率	mS/m	57	—		
	塩化物イオン濃度	mg/L	6.8	—		
その他地下水等検査項目	—	—	—			
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	(R4.6.30)0.043	—			
地下水質悪 化等の場合	措置年月日	—	—	—	—	
	措置内容	—	—	—		
放流水	採取場所	—	島田工場第二放流口	—	年1回実施 年1回実施	
	採取年月日	—	R4.11.17	—		
	結果報告日	—	R4.11.24	—		
	pH	—	6.6	—		
	BOD	mg/L	33	—		
	COD	mg/L	42	—		
	SS	mg/L	18	—		
排水基準等に係わる項目	—	—	—			
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	(R4.6.7)0.11	—			
残余埋立容量	m ³	0	28,293	—		

新東海製紙株式会社 島田工場

施設名	弁天処分場
放流水	第二放流口
採取場所	—
採取年月日	—
結果報告日	—
アルキル水銀化合物	mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L
カドミウム及びその化合物	mg/L
鉛及びその化合物	mg/L
有機燐化合物	mg/L
六価クロム化合物	mg/L
砒素及びその化合物	mg/L
シアン化合物	mg/L
ポリ塩化ビフェニル	mg/L
トリクロロエチレン	mg/L
テトラクロロエチレン	mg/L
ジクロロメタン	mg/L
四塩化炭素	mg/L
1,2-ジクロロエタン	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	mg/L
cis-1,2-ジクロロエチレン	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	mg/L
チウラム	mg/L
シマジン	mg/L
チオベンカルブ	mg/L
ベンゼン	mg/L
セレン及びその化合物	mg/L
ほう素及びその化合物	mg/L
ふっ素及びその化合物	mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L
フェノール類含有量	mg/L
銅含有量	mg/L
亜鉛含有量	mg/L
溶解性鉄含有量	mg/L
溶解性マンガン含有量	mg/L
クロム含有量	mg/L
大腸菌群数	個/cm ³
窒素含有量	mg/L
燐含有量	mg/L