

産業廃棄物処理施設 維持管理記録（令和7年6月度）

新東海製紙株式会社 島田工場

焼却施設			10号ボイラ		備考
					法定実施回数等
産業廃棄物 処分量	廃プラスチック類	t／月	2,517		
	汚泥	t／月	7,177		
	紙くず	t／月	4.0		
運転管理	燃焼室ガス温度	℃	燃焼室	連続想定	
	集塵機ガス温度	℃	GAH出口	連続想定	
	排ガス－酸化炭素濃度	ppm	煙突入口	連続想定	
	冷却設備等ばいじん除去	年月日	2025年5月2日		
排ガス分析	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	2024年11月18日	0.0000016	年1回実施
	硫酸酸化物	Nm ³ /h	2025年6月16日	0.2	6ヶ月1回実施
	ばいじん	g/Nm ³	2025年6月1日	0.026	6ヶ月1回実施
	塩化水素	mg/Nm ³	2025年6月16日	1.6	6ヶ月1回実施
	窒素酸化物	ppm	2025年6月16日	145	6ヶ月1回実施

焼却施設	11号ボイラ
2024年4月1日より休止中	

最終処分場（No. 1）			森下処分場 (廃止届出済)	弁天処分場	備考
点 検 結 果	擁壁	年月日	—	R7 6.18	
		結果	—	異常なし	
	擁壁異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	遮水工	年月日	—	R7 6.18	
		結果	—	異常なし	
	遮水工異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	調整池	年月日	—	R7 6.18	
		結果	—	異常なし	
	調整池異常時	措置年月日	—	—	
		措置内容	—	—	
	浸出液処理設備	年月日	工場排水処理設備を利用		
		結果			
	処理設備異常時	措置年月日			
		措置内容			
	浸出水処理設備の 配管防凍装置	年月日			
		結果			
	配管防凍装置異常時	措置年月日			
		措置内容			

最終処分場（No. 2）				森下処分場		弁天処分場		備考 法定実施回数等				
産業廃棄物埋立量	もえがら		t / 月		廃止届出済	0						
	汚泥		t / 月			294						
	紙くず		t / 月			0						
	木くず		t / 月			0						
	金属くず		t / 月			0						
	ガラスくず及び陶磁器くず		t / 月			1						
	がれき類		t / 月			0						
	ばいじん		t / 月			0						
水質管理	地下水①		採取場所		—		大塚井戸					
			採取年月日		—		R7 6.16					
			結果報告日		—		R7 6.26					
			電気伝導率		mS / m		—		48		いずれか測定	
			塩化物イオン濃度		mg / L		—		6.7			
			その他地下水等検査項目		—		—		年1回実施			
			ダイオキシン類濃度		pg-TEQ / L		—		(R7 6.2)0.020			
	地下水②		採取場所		大清工業井戸							
			採取年月日		R7 6.16							
			結果報告日		R7 6.26							
			電気伝導率		mS / m		66		いずれか測定			
			塩化物イオン濃度		mg / L		4.5					
			その他地下水等検査項目		—		年1回実施					
			ダイオキシン類濃度		pg-TEQ / L		(R7 6.2) 0.023				年1回実施	
	地下水質悪化等の場合		措置年月日		—		—					
			措置内容		—		—					
	放流水		採取場所		島田工場第二放流口							
			採取年月日		R7 6.17							
			結果報告日		R7 6.23							
			pH		6.6							
			BOD		mg / L		33					
			COD		mg / L		42					
			SS		mg / L		18					
			排水基準等に係わる項目		—				年1回実施			
			ダイオキシン類濃度		pg-TEQ / L		(R7 6.2) 0.33		年1回実施			
	残余埋立容量			m		0		27,529		年1回記録		

別表

施設名		弁天処分場		森下処分場	
		地下水①	地下水②	地下水①	地下水②
採取場所		大塚井戸	大清工業井戸	—	—
採取年月日		R7 6.16	R7 6.16	—	—
結果報告日		R7 6.26	R7 6.26	—	—
カドミウム	mg／L	—	—	—	—
全シアン	mg／L	—	—	—	—
鉛	mg／L	—	—	—	—
六価クロム	mg／L	—	—	—	—
砒素	mg／L	—	—	—	—
総水銀	mg／L	—	—	—	—
アルキル水銀	mg／L	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg／L	—	—	—	—
四塩化炭素	mg／L	—	—	—	—
1，2－ジクロロエタン	mg／L	—	—	—	—
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	—	—	—	—
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg／L	—	—	—	—
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	—	—	—	—
チウラム	mg／L	—	—	—	—
シマジン	mg／L	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg／L	—	—	—	—
ベンゼン	mg／L	—	—	—	—
セレン	mg／L	—	—	—	—
ほう素	mg／L	—	—	—	—
ふっ素	mg／L	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	—	—	—	—
1，4－ジオキサン	mg／L	—	—	—	—
クロロエチレン	mg／L	—	—	—	—

施設名		弁天処分場
		放流水
採取場所		第二放流口
採取年月日		R7 6.2
結果報告日		R7 6.16
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されず
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.005未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.01未満
有機燐化合物	mg／L	0.1未満
六価クロム化合物	mg／L	0.02未満
砒素及びその化合物	mg／L	0.01未満
シアン化合物	mg／L	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満
ジクロロメタン	mg／L	0.001未満
四塩化炭素	mg／L	0.001未満
1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.001未満
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	0.001未満
c i s 1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.001未満
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	0.001未満
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	0.001未満
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.001未満
チウラム	mg／L	0.005未満
シマジン	mg／L	0.003未満
チオベンカルブ	mg／L	0.02未満
ベンゼン	mg／L	0.001未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg／L	0.4
ふっ素及びその化合物	mg／L	0.1未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg／L	10未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.05未満
ニッケル	mg／L	0.1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg／L	1.0未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg／L	1.0未満
フェノール類含有量	mg／L	0.5未満
銅含有量	mg／L	0.1未満
亜鉛含有量	mg／L	0.1未満
溶解性鉄含有量	mg／L	0.5未満
溶解性マンガン含有量	mg／L	0.5未満
クロム含有量	mg／L	0.2未満
大腸菌数	CFU／m ³	10未満
窒素含有量	mg／L	2.0
炭含有量	mg／L	0.35